

3. Транспортировка и хранение

- 3.1 Транспортировать упакованные изделия допускается любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- 3.2 Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150 в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.
- 3.3 Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 2 (С) по ГОСТ 15150.

4. Гарантийные обязательства

- 4.1. Гарантийный срок эксплуатации изделия с момента изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, лет: **2**
- 4.2. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения не более, лет: **2**

5. Свидетельство о приёмке

- 5.1. Изделия изготовлены и приняты в соответствии:

ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023

и обязательными требованиями конструкторской документации и признаны годными для эксплуатации.

5.2. Сертификат соответствия №: **04ИДЮ128.RU.C01615**

Срок действия сертификата по: **15.11.2026 0:00:00**

ТНВЭД: 7326909807

ОКПД2: 27.33.13.130

Кабельные вводы ВК-НС-М-МР

ТУ 27.33.13.130-055-99856433-2023

ПАСПОРТ

ЗЭТА.030.050.000 ПС

1. Назначение

1.1 Кабельный ввод ВК-НС-М-МР предназначен для герметичного ввода небронированного кабеля круглого сечения, проложенного в металлическом корпусе, в металлический корпус электрооборудования в трубных системах прокладки кабелей, с обеспечением надёжного электрического контакта между металлическим корпусом и металлическим вводом в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.23-2015 и ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014.



2. Технические характеристики

- 2.1 Основные технические параметры представлены на рисунке 2 и в таблице 1.
- 2.2 Степень защиты: IP66 / IP67 / IP68 по ГОСТ 14254-80.
- 2.3 Вид климатического исполнения: В 1, 5 по ГОСТ 15150—69.
- 2.4 Материал металлических деталей (кроме оконцевателя металлорукава) - нержавеющая сталь.
- 2.5 Материал оконцевателя металлорукава - оцинкованная сталь.
- 2.5 Материал уплотнений: термостойкий силикон.
- 2.6 Температура эксплуатации: от - 60° до + 180° С.
- 2.7 Указания по эксплуатации:

- Корпус в сборе с кабельным уплотнителем и штуцером устанавливается в необходимое отверстие оборудования и фиксируется в резьбовом или безрезьбовом отверстии оболочки заземляющей гайкой. Во вводах BK-M-MP предусмотрена резиновая заглушка для защиты корпуса оборудования от агрессивной среды и поддержания степени защиты оболочки в случае предварительной установки ввода без заведения внутрь кабеля. Перед вводом кабеля требуется удалить заглушку;
- На металлорукав с кабелем надвинуть накидную гайку и уплотнитель металлорукава.
- Определите необходимую длину проводника, согласно размерам оборудования, и осуществите разделку кабеля соответствующим образом, удалив часть внешней оболочки;
- Через кабель в металлорукав вкрутить оконцеватель металлорукава.
- Ввести кабель через установленный в оболочку оборудования корпус кабельного ввода на необходимую длину. Накручивайте штуцер на корпус ввода до тех пор, пока не почувствуете сильное сопротивление. Затем, используя ключ, проверните штуцер ещё на половину оборота. Потяните аккуратно вручную кабель, чтобы удостовериться, что он достаточно уплотнён, то есть не движется по оси кабельного ввода. Если движение кабеля происходит, то проверните штуцер с помощью ключа ещё на четверть оборота, после чего снова проверьте уплотнение вводимого в оборудование кабеля способом, описанным выше. Процедуру повторяйте до тех пор, пока не достигнете необходимого результата;
- Вставьте в штуцер металлорукав со вкрученным оконцевателем. Надвиньте уплотнитель металлорукава до оконцевателя и зафиксируйте накидной гайкой.
- В процессе эксплуатации рекомендуется проверять плотность установки ввода один раз в 3 месяца;

- 2.8 Состав комплекта (см. Рисунок 1): заземляющая гайка (1), тороидальное уплотнительное кольцо (2), корпус (3), кабельное уплотнение (4), заглушка (5), штуцер (6), оконцеватель металлорукава (7), уплотнение металлорукава (8), накидная гайка (9).

Рисунок 2 - Схема




Таблица 1

Артикул	Тип кабельного ввода	Тип и размер резьбы D, мм	Диаметр кабеля Dk, мм	Условный проход металлорукава Dhin, мм	Посадочный диаметр металлорукава Dhin, мм	Максимальный диаметр металлорукава Dhex, мм	S1, мм	S2, мм	S3, мм	S4, мм	Длина резьбы L1 / общая длина L*, мм
zeta30050	BK-HC-M12-8-MP10	M12x1,5	4-8	10	9,4	16	14	17	22	24	12/48,7
zeta30051	BK-HC-M12-8-MP12	M12x1,5	4-8	12	10,8	18	14	17	24	27	12/49,5
zeta30054	BK-HC-M16-12-MP15	M16x1,5	6-12	15	14,2	21	18	20	27	30	12/54,6
zeta30052	BK-HC-M16-8-MP10	M16x1,5	4-8	10	9,4	16	18	18	22	24	12/48,9
zeta30053	BK-HC-M16-8-MP12	M16x1,5	4-8	12	10,8	18	18	18	24	27	12/50
zeta30055	BK-HC-M20-12-MP15	M20x1,5	6-12	15	14,2	21	22	22	27	30	12/54,8
zeta30056	BK-HC-M20-16-MP20	M20x1,5	8-16	20	18,7	26,5	22	25	35	36	12/57,2
zeta30057	BK-HC-M25-12-MP15	M25x1,5	6-12	15	14,2	21	27	27	27	30	12/55,7
zeta30058	BK-HC-M25-16-MP20	M25x1,5	8-16	20	18,7	26,5	27	27	35	36	12/57,6
zeta30059	BK-HC-M25-18-MP20	M25x1,5	13-18	20	18,7	26,5	27	27	35	36	12/57,7
zeta30060	BK-HC-M25-18-MP25	M25x1,5	13-18	25	24,1	33,5	27	27	40	43	12/58,4
zeta30061	BK-HC-M32-16-MP20	M32x1,5	13-18	20	24,1	33,5	35	35	40	43	12/59,8
zeta30062	BK-HC-M32-18-MP25	M32x1,5	13-18	25	24,1	33,5	35	40	40	43	12/61,5
zeta30063	BK-HC-M32-25-MP25	M32x1,5	16-25	25	29,8	41	35	40	50	52	12/65,6
zeta30064	BK-HC-M32-25-MP32	M32x1,5	16-25	32	29,8	41	35	45	50	52	12/67,9
zeta30065	BK-HC-M40-25-MP32	M40x1,5	16-25	32	29,8	41	45	45	50	52	12/69,4
zeta30066	BK-HC-M40-30-MP38	M40x1,5	22-30	38	35,8	46,8	45	45	55	58,3	12/74
zeta30067	BK-HC-M50-38-MP50	M50x1,5	30-38	50	47,4	59	55	55	68	72,5	15/85,1